

Rakennusluvan numero _____
Rakennuspaikka _____
Kiinteistötunnus 82- _____
Rakennuttaja _____
Vastaava työnjohtaja _____
KVV-työnjohtaja _____

Käyttöönottokatselmukseen vaaditaan mm:

- Sähkötarkastuspöytäkirja
- KVV-asiantuntijatarkastusasiakirja
- IV-mittauspöytäkirja
- Tarkastusasiakirja täytettynä. Vastaava työnjohtaja huolehtii, että myös KVV- ja IV-työnjohtajat täyttävät asiakirjan omalta osaltaan.
- Haja-asutusalueella KVV-työnjohtajan tarkastusasiakirja jäteveden käsittelyjärjestelmille
- Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje
- Lupaehdot täytettyinä (huom! Tarkasta lupapäätös)
- Edellisissä katselmuksissa havaitut puutteet korjattu
- Osoitenumerot näkyvässä paikassa
- Kattoturvaluotteet; talo- ja lapettitikkaat sekä lumiesteet
- Mahdolliset putoamisvaarat ehkäisty; kaiteet, portaat, kulkuväylät
- Palovaroittimet
- Hormin tyyppihyväksyntäkyltti paikoillaan
- Tulisijan paloturvallisuusmääräykset, palava materiaali/suojaukset
- Ruoanlaitto- ja peseytymismahdollisuudet
- Energiatodistus päivitettyinä. Jos ilmanvuotoluku $< 4\text{m}^3/\text{h m}^2$, toimitetaan tiiveysmittauspöytäkirja
- Kulkureittien turvallisuus, piha-alueen käyttöturvallisuus
- Maalämpökaivon tarkastuspöytäkirja / porausraportti / toteutuskortti
- Vero- / rakentamisilmoitus rakennuslupakohteista (osittainen loppukatselmus/loppukatselmus)

Kun **kaikki** edellä mainitut asiat / asiakirjat ovat kunnossa / toimitettu rakennusvalvontaan, voidaan käyttöönottokatselmukseen varata aika numerosta **050 524 3609 tai 0500 536 392**